

О Б Я В А

Софийски градски съд/СГС обявява обществена поръчка за избор на изпълнител на основание чл. 20, ал. 4 от Закона за обществените поръчки за директно възлагане с предмет:

„Абонаментна техническа поддръжка на РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА УРЕДБА/РУ 10 kV, МКТП 2x400 kVA и ТРИФАЗЕН ДИЗЕЛГЕНЕРАТОР 400 kVA, модел P400E2, двигател Perkins, производство на FG WILSON Ltd в сградата на ул. „Черковна“ № 90“, стопанисвана от СГС“

I. Ценово предложение, както следва:

№	Описание	Количество	Единична цена €	Общо €
1	Абонаментна месечна такса за поддръжка на Разпределителна уредба/РУ 10 kV, МКТП 2x400 kVA	24		
2	Абонаментна месечна такса за поддръжка на Трифазен дизелгенератор 400 kVA, модел P400E2, двигател Perkins	24		
Общо				
ДДС 20%				
TOTAL с ДДС				

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Тримесечни огледи на обслужваните съоръжения без изключване на напрежението, след съгласуване на дата и час с Възложителя. Обхват: визуален/външен оглед, преглед и тест на работата на дизелгенератора с проверка на стартовите батерии и тока на зареждането им и работата на трансформаторите, КРУ, връзки на страна НН и СрН, проверка за искрене и нехарактерен шум, измерване температурата в точки на присъединяване на кабели СрН и НН, общ оглед в отделните секции СрН/НН, външен оглед и проверка на общото състояние на помещението;

2. При изпълнението на огледите страните подписват отделен протокол за удостоверяване състоянието на всяко обслужвано съоръжение. В случай на възникнала необходимост от аварийно изпълнение на ремонтни дейности на допълнително заплащане подлежат единствено вложените материали;

3. Ежегодната планова профилактика е свързана с изключване на напрежението 1 (един) път годишно и се извършва след съгласуване на дата и час с Възложителя. При дизелгенератора включени в абонаментната такса са - смяната на маслен филтър, горивен филтър, горивен предфилтър, двигателно масло 10W/40, охладителна течност и при необходимост доливане на дизелово гориво, което се заплаща отделно от таксата. При МКТП се включва и почистване на трансформатори и трансформаторни клетки, КРУ, табла СрН и НН, проверка заземителна инсталация и съпротивление на изолацията на намотките на трансформаторите;

4. Лицата от персонала на Изпълнителя, извършващи оперативните превключвания на съоръженията СрН в електрическите уредби да притежават **5-та/пета квалификационна група** по техническа безопасност.

5. Оперативният и оперативно - ремонтен персонал да е обучен за естеството на работа във връзка с:

- Правила за управление на електроразпределителните мрежи на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (Обн., Д.В. бр.66/2007 г.);
- Наредба № 9 от 9 юни 2004 г. за техническа експлоатация на електрически централи и мрежи, издадена от министъра на енергетиката и енергийните ресурси (Обн., Д.В. бр.72/2004 г);
- Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (Обн., Д.В. бр. 34/2004 г. и Д.В. бр.19/2005 г.). и всички подзаконови нормативни актове за техническа експлоатация на електроенергийните обекти и за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

6. За осигуряване на достъп до сградата Изпълнителят предоставя списък на служителите, включващ минимум един с инженерно образование, с 3-те имена и длъжност, както и МПС с марка и Рег. №.

7. След всяка профилактика или ремонт, Изпълнителят представя на Възложителя сервизен Протокол за извършената работа.

8. Време за реакция при авария – до 4 часа в почивни и работни дни, след постъпило уведомление на предоставен от Изпълнителя дежурен 24/7 телефон или писмено по Мейл.

II. Срок на договора: 2(две) години, считано от 05.11.2026 г.

III. Прогнозна стойност: 15 000 € с вкл. ДДС.

IV. Критерии за избор на изпълнителя: най - ниска цена, при 100% изпълнени изисквания към участниците.

V. Заплащането е 100 % след извършване на услугата и издадена фактура-оригинал.

VI. Срок за подаване на ценовите оферти и документи: до 23.10.2026 г. включително.

VII. Място за подаване на ценовите оферти и документи: „Регистратура“ СГС, с адрес: гр. София, ул.“Черковна“ № 90.

VIII. Оглед може да бъде направен всеки работен ден от 8:30 до 16:00 часа, след предварителна уговорка с управител сгради и попълнена декларация за оглед.

IX. Отваряне на офертите: от определена за целта комисия от СГС.

X. Лица за контакт - инж. Анатоли Петков – Управител сгради; тел.: 0885 506 666; e-mail: a.petkov@scc.bg

Обявата е публикувана на сайта на СГС в „Профил на купувача /Обяви“ на **09.10.2026 г.**

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕН ОГЛЕД

Днес, ...2026 г.,

Долуподписаният/ата.....,

(собствено, бащино и фамилно име)

представляващ.....,

(наименование на юридическото лице)

със седалище и адрес на управление.....

в качеството си на

(длъжност)

посетих сградата на СГС, ул. „Черковна“ № 90

в присъствието на инж. Анатоли Петков – Управител сгради, представител на Възложителя.
Запознах се с условията на обекта и получих необходимата информация за изготвяне на
оферта за изпълнение на поръчката с предмет:

**„Годишна профилактика и ремонт на климатичните системи в сградата на ул.
„Черковна“ № 90“, стопанисвана от СГС“**

Дата:.....

Декларатор:

Декларацията е получена от.....

(подпис)